



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsob.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00148

(номер сертификата соответствия)

030741

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РОССЛАВ»
(ООО «РОССЛАВ»). ОГРН 1062632026753
Адрес: Россия, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 14.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РОССЛАВ»
(ООО «РОССЛАВ»). ОГРН 1062632026753
Адрес: Россия, 353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Железнодорожная,
261/1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-
51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093
бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-
заций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Профили прессованные из алюминиевых сплавов
с полимерно-порошковым покрытием толщиной
60 мкм, для светопрозрачных алюминиевых кон-
струкций серий «Алнео» ALR 45,
выпускаемые по ГОСТ 22233-2018.
Серийный выпуск.

код ОКПД2

24.42.22.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 13.

код ТН ВЭД

7604 21 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний: № 789-20-2-11 - № 792-20-2-11 от 07.06.2021 г.
Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю.
Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ
ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла
испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г1 (слабо-
горючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В1 (трудновоспламеняемый материал), п. 11. ГОСТ 12.1.044-2018 группа
Д1 (с малой дымообразующей способностью), п. 13. ГОСТ 12.1.044-2018 группа Т1 (малоопасные материалы).
Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 18.05.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2021 г. по 07.06.2024 г.

М.П.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Федоренко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова